





61		63	62	64
Nom variable		type	adresse	
611 Tank1		T_ANA_IN_STD	%CH.1.2.3.	641
	CH_ERROR	BOOL	%I.1.2.3.ERR	643
	VALUE	INT	%IW.1.2.3.	
	CH_FLT	WORD	%MW.1.2.3.2	
	APPLI_FLT	BOOL	%MW.1.2.3.2	
	EXCH_STS	WORD	%MW.1.2.3.0	
	EXCH_RPT	WORD	%MW.1.2.3.1	
612 Tank2	CH_CMD	WORD	%MW.1.2.3.3	
		T_ANA_IN_STD	%CH.1.3.1.	642
	CH_ERROR	BOOL	%I.1.3.1.ERR	643
	VALUE	INT	%IW.1.3.1.	
	CH_FLT	WORD	%MW.1.3.1.2	
	APPLI_FLT	BOOL	%MW.1.3.1.2	
	EXCH_STS	WORD	%MW.1.3.1.0	
	EXCH_RPT	WORD	%MW.1.3.1.1	
	CH_CMD	WORD	%MW.1.3.1.3	